Informacje uzupełniające

Posiadamy certyfikat UDT-CERT spełnienia pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych wg normy PN-EN ISO 3834-2: 2007.

Magnetoodmulacz OISm i Magnetyczny Odmulacz Sieciowy MOS to urządzenia ciśnieniowe wykonywane zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej.

Magnetoodmulacz OISm i Magnetyczny Odmulacz Sieciowy MOS jako urządzenia ciśnieniowe pracujące w zakresie temperatury do 150^{O}C i ciśnienia do 16 bar zgodnie z dyrektywą 97/23/WE poddane są odpowiedniej procedurze odbiorowej i oznakowane są znakiem CE.

Magnetoodmulacz OISm i Magnetyczny Odmulacz Sieciowy MOS jako urządzenia ciśnieniowe pracujące w zakresie temperatury do 110^{O}C i iloczynie p_0 x V < 10000 bar x litr zgodnie z dyrektywą 97/23/WE artykuł 3.3 zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z racjonalną praktyką inżynierską stosowaną w Polsce dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenia nie są oznakowane znakiem CE.

Urządzenia przeznaczone do eksploatacji na rynku rosyjskim wykonywane są zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej - posiadają Certyfikat Zgodności № РОСС PL.АИ30.В12926, zezwolenie Gosgotechnadzor Rosji № РРС 00-35632 oraz Atest Sanitarno-Epidemiologiczny № 78.01.05.515.П.006102.03.10.

Forma dozoru technicznego

Urządzenia ciśnieniowe pracujące w zakresie temperatury do 100^{O}C i o objętości V < 500 litrów podlegają dozorowi uproszczonemu.

MAGNETOODMULACZE OISm	Nr 0b do Nr 7	podlegają dozorowi uproszczonemu
	Nr 8	podlega dozorowi ograniczonemu

MAGNETYCZNE ODMULACZE SIECIOWE MOS

Nr 1 do Nr 9	podlegają dozorowi uproszczonemu
Nr 10 , 11	podlegają dozorowi ograniczonemu

Każde urządzenie wyposażone jest w dokumentację techniczno-ruchową oraz jest odpowiednio oznakowane celem identyfikacji wytwórcy.

Wyroby chronione są zastrzeżeniami patentowymi zgłoszonymi przez OBS „SPAW-TEST” Gdańsk.